SPAZI ESTERNI CARRABILI

SPAZI ESTERNI

ACCESSO CARRAIO DI SERVIZIO

INGRESSO ATLETI

INGRESSO SERVIZIO

TUBAZIONE IN POLIETILENE PREESISTENTE - LINEA ANTINCENDIO INTERRATA Ø 3"

TUBAZIONE IN POLIETILENE LINEA ANTINCENDIO INTERRATA PN 25 Ø 2" STACCO IN NUOVA REALIZZAZIONE

IDRANTE A COLONNA CON DUE SBOCCHI UNI 45 + CASSETTA CON LANCIA E 30m MANICHETTA

Nuovo Attacco Motopompa 3"x70 collocato sottosuolo in cameretta 100x100 con accesso da passo d'uomo

LINEA ANTINCENDIO INTERRATA IN ARRIVO DA STACCO SMAT

U.S.

FUGA ATLETI PARTERRE

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 2 1/2" LINEA ANTINCENDIO PREESISTENTE

CENTRALE TERMICA h. locale=3.50m

Qct

AERAZIONE min. 24420cmq

generatore di calore 1 potenza al focolare 814 Kw

generatore di calore 2 potenza al focolare 814 Kw

LOCALE U.T.A.

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 1"1/2 LINEA ANTINCENDIO FISSATA A SOFFITTO SU SUPPORTI A MENSOLA - RIF. EN 10216-1

AERAZIONE min. 9500cmq

MAGAZZINO mq. 38

Qpul

QG

REI 120

+0.00

TRIBUNA E1 Tot 96 Posti

divisore settore pubblico

TRIB. E2 Tot 58 Posti

TRIBUNA TELESCOPICA RECLINABILE "E" Tot 154 Posti

FUGA 96 spettatori Tribuna E1

FUGA 58 spettatori Tribuna E2

FUGA 248 spettatori Tribuna A3 + A4 + E2

divisione settore pubblico/atleti transenne metalliche

Parapetto metallico anticaduta

TRIBUNA A3 Tot 96 Posti

TRIBUNA A1 Tot 185 Posti

TRIBUNA A4 Tot 96 Posti

TRIBUNA A2 Tot 185 Posti

FUGA 192 spettatori Tribuna A3-A4 + 12 A.LAVORI

240

PARTERRE POLIVALENTE

TRIBUNA C Tot 145 Posti

TRIBUNA D Tot 145 Posti

CORRIDOIO DISTRIBUTIVO SPOGLIATOI ATLETI

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 2" LINEA ANTINCENDIO FISSATA A SOFFITTO SU SUPPORTI A MENSOLA - RIF. EN 10216-1

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Ø 2" LINEA ANTINCENDIO FISSATA A MURO SU SUPPORTI A COLLARE - RIF. EN10216-1

TRIBUNA TELESCOPICA RECLINABILE B Tot 250 Posti

SALA POLIVALENTE

PALESTRINA PER RISCALDAMENTO

PARETE DI ROCCIA

SGOMBERO mq.33

VIETATO IL DEPOSITO DI MATERIALE INFIAMMABILE

TAMPONAMENTO IN MURATURA A BLOCCHETTI REI 120 IN CALCESTRUZZO SP. 20CM (N° IDENTIFICATIVO 01 CERT_REI 2011)

SPOGLIATOI ARBITRI-ISTRUTTORI

SPOGLIATOI MASCHILI ATLETI-UTENTI

SPOGLIATOI FEMMINILI ATLETI-UTENTI

RIP.

W.C.H.

W.C.

ZONA FILTRO

AMBITO DOCCE

INTROSPEZIONE

SALA D'ATTESA

INFERMERIA

ANTIDOPING

QPT

QAT

NASPD

AERAZIONE min. 6250cmq

MAGAZZINO mq. 25

SPAZI ESTERNI

5850

4347

LEGENDA

CONDUTTURA RETE ANTINCENDIO
TUBO IN ACCIAIO - EN10204 COLORE ROSSO "TRATTI A VISTA"
CONDUTTURA RETE ANTINCENDIO
TUBO IN POLIETILENE INTERRATO - PN 16

LEGENDA:

+0,00 QUOTA ALTIMETRICA DEL PIANO FINITO
U.S. USCITA DI SICUREZZA
PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO
GRIGLIA SCARICHI A PAVIMENTO
ASCIUGA CAPELLI

SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI (D.M.30.11.83)

Estintore a polvere Peso 6 kg Classe: 34A-144B-C

Estintore a biossido di carbonio Peso 6 Kg Classe: 34A-144B-C

Naspo

Cassetta corredo idranti UNI 45 a muro (UNI 10779) con manichetta da 20 m e lancia

Estintore automatico a polveri da 12 Kg ABC/40 Tipo a Bocca con Sprinkler

Contenitore schiuma con premiscelatore

Idrante sottosuolo

Idrante soprasuolo a colonna DN 70 a norma UNI 9485 con due sbocchi UNI 45

Attacco per autopompa singolo sottosuolo

Attacco per autopompa doppio sottosuolo

Idrante soprasuolo DN 100 a norma UNI 9485 con due sbocchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100

Campana di allarme elettrica

Campana di allarme

Impianto di allarme Automatico - Manuale - autodimensionato

Pulsante di allarme

Impianto automatico di rivelazione d'incendio GAS

INCENDIO

Pulsante di sganciio d emerg. energia elettrica

Punti di rivelazione fumo a barriera con emettitori e ricettori

Muratura REI 30 o 60

Muratura REI 90

Muratura REI 120

QUADRO ELETTRICO

Centrale di gestione allarme incendio

Porta resistente al fuoco REI

PERCORSO DI USCITA: verso l'alto

orizzontale

verso il basso

Impianto automatico di rivelazione incendio

Impianto ad attivazione manuale

Impianto ad attivazione automatica

Impianto di allarme

uscita di sicurezza

SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL DPR 08/06/82 N.524

USCITE A SPAZIO APERTO

PERCORSI INTERNI

ESTINTORIA POLVERE

IDRANTI

ATTACCO V.V.F.

VIETATO FUMARE ED USARE FIAMME LIBERE

RILEVATORE FUGHE GAS

COMUNE DI GIAVENO
PROVINCIA DI TORINO

PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA COLPASTORE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 01-08-2011 N.151 - D.M. 7/08/2012
PRATICA n°49658

TAVOLA ALLEGATA A SCIA ATTIVTA' ANTINCENDIO N.65.2.C - N.74.3.C

Oggetto: Pianta piano terra - LINEA DISTRIBUZIONE ANTINCENDIO

Committente: Comune di Giaveno

Disegno: Ing. Calati Fabrizio
Via F.lli Cervi 3
10094 - Giaveno (TO)

Sede: Comune di Giaveno (TO)
Via Francesco Marchini n.1
10094 GIAVENO (TO)

Revis.	Data	Aggiornamenti	Visto DISEGN.	Visto Ing. Calati
0	Maggio 2019			

TAV.VVF03/19

SCALA 1:100